

Danijele
Ivan

Шидпројект доо Шид
Број: 1052/23
Дана: 21.06.2023. год

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за ванредне ситуације

Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину

Одсек за превентивну заштиту

07.12.1 број 217-3-503/2023

16.06.2023. године

Зрењанин

„Шидпројект“ ДОО, Шид

Ул.Кнеза Милоша бр.2

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину на основу чл. 47б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 81/18, 31/19, 37/19 и 52/21), а у вези члана 29. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09, 20/15 и 87/18) решавајући по захтеву „Шидпројект“ ДОО, Шид Ул.Кнеза Милоша бр.2, бр. 894/23 од дана 01.06.2023. године, поднетог на основу Овлашћења бр.III-05-501-23/2023 од дана 30.5.2023.године у име Републике Србије Аутономне покрајине Војводина, Општине Житиште, Општинске управе, Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и на основу Овлашћења бр.III-02-47/23 од дана 09.05.2023.године поднетог у име Републике Србије Аутономне покрајине Војводина, Општине Нова Црња, Одељења за привреду и локални економски развој, за израду Плана детаљне регулације за изградњу државног пута IIA реда бр.104 Војвода Степа-Српски Итебеј (км 80+134 до км 90+527) на територији Општине Нова Црња и на територији Општине Житиште, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНског ДОКУМЕНТА

у погледу мера заштите од пожара:

Приликом израде Плана детаљне регулације за изградњу државног пута IIA реда бр.104 Војвода Степа-Српски Итебеј (км 80+134 до км 90+527) на територији Општине Нова Црња и на територији Општине Житиште, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и уређења простора, морају се обезбедити мере заштите од пожара и то:

- 1.Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара,
- 2.Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене,
- 3.Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката,
- 4.Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање,
- 5.Могућности евакуације и спасавања људи.

Приликом пројектовања и изградње објеката, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:

- 1) очува носивост конструкције током одређеног времена;
- 2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта;
- 3) спречи ширење ватре на суседне објекте;
- 4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара испуњени уколико су спроведени захтеви заштите од пожара:

1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија;

2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима.

Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на начин прописан домаћом регулативом, Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и моделима доказује се функционалном пробом система у реалним условима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара из члана 36. Закона о заштити од пожара.

Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен посебним прописом.

Грађевински објекти у којима се производе, прерађују и држе запаљиве, експлозивне и сличне материје могу се градити само на таквим местима и на такав начин да се тиме не ствара опасност од пожара и експлозије за друге објекте.

Приликом израде Плана детаљне регулације за изградњу државног пута IIА реда бр.104 Војвода Степа-Српски Итебеј (км 80+134 до км 90+527) на територији Општине Нова Црња и на територији Општине Житиште потребно је испунити следеће услове у погледу мера заштите од пожара:

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18).

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15),

- Кружну раскрсницу извести у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95).

С обзиром на недовољан број улазних параметара осим ових услова потребно је придржавати се и других прописа који карактеришу изградњу предметних објеката предвиђених у Плану генералне регулације и Техничкој документацији.

По чл.18. Закона о административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 61/17, 62/21 и 138/22), Општина Житиште и Општина Нова Црња као орган Републике Србије, односно Аутономне покрајине ослобођена је плаћања таксе.

1. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
руководник полиције
Горан Марјановић

